



ООО «Техпромэксперт-Ярославль»
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 2.7

тел.: 8 800 500 72 68
тел.: 8 920 1 148 138

www.tpexpert-ya.ru
e-mail: mail@tpexpert-ya.ru

Директору
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
С.В. Мандрону
Главного энергетика
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
В.С. Муратова

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что 17.03.2016 была произведена ревизия ВМ 6 кВ ввод с РП ЯЗТА ОАО «Сельхозтехника». Работы произведены в объеме текущего ремонта. При производстве работ производилась доливка масла в полюсы всех фаз. В маслоуказателе фазы «В» уровень отсутствовал.

Главный энергетик
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»



В.С. Муратов