

Директору
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
С.В. Мандрону
Главного энергетика
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
В.С. Муратова

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что в Августе 2016 года были выполнены текущие ремонты на следующих объектах:

1. ОАО «Инкомпроект-Инвест» текущий ремонт(ТР) трансформаторов ТМ 1000, ТМ 630 – 2 шт., ТМ 400, ТСМА 320. ТО высоковольтной вводной ячейки 6 кВ. Восстановлены предупреждающие надписи, произведена покраска ворот трансформаторных камер.
2. ОАО «Магистраль» текущий ремонт(ТР) трансформатора ТМ 400. ТО Ячейки Трансформатора.
3. ОАО «Сельхозтехника» текущий ремонт(ТР) трансформаторов ТМ 630 – 2 шт., ТМ-250 – 2 шт.. Восстановлены предупреждающие надписи, произведена покраска ворот трансформаторных камер.
4. ОАО «Промтехмонтаж-Диагностика» текущий ремонт(ТР) трансформатора ТМ 560. Покраска ворот РУ 6 кВ, восстановление комплекта средств защит.
5. ИП Потемин В.Н. текущий ремонт(ТР) трансформаторов ТМ 250, ТМ-180.

Главный энергетик
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»

