

Директору
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
С.В. Мандрону
Главного энергетика
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
В.С. Муратова

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что в ноябре 2016 года были выполнены текущие ремонты на следующих объектах:

1. ОАО «Элдин» произведены работы по восстановлению эксплуатационных свойств следующего оборудования:

Доливка масла до соответствующего уровня в трансформатор ТДН 16000/110/6 – 2 шт.

Доливка масла в баки масляных выключателей У-110-2000-50 У1 – 2 шт.

Доливка масла во ввода масляных выключателей У-110-2000-50 У1 – 6 шт.

Доливка масла во ввода масляных выключателей и создание рабочего давления с заменой индикаторных манометров У-110-2000-50 У1 – 6 шт.

Главный энергетик
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»



В.С. Муратов