

Директору  
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»  
С.В. Мандрону  
Главного энергетика  
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»  
В.С. Муратова

### Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что в октябре 2016 года были выполнены текущие ремонты на следующих объектах:

1. ОАО СКТБ «Электронприбор» ТП-141 текущий ремонт(ТР) трансформатора ТМГ-400 – 1 шт. Произведена покраска ворот трансформаторных камер ТП-141, ворот РУ-6 кВ, восстановлено внутреннее освещение РУ 6 кВ, восстановлены предупреждающие надписи. Произведено укомплектование РУ 6 кВ плакатами безопасности, средствами защиты, согласно ПТЭЭСС.
2. ОАО «Элдин» произведен комплекс работ по испытаниям высоковольтного оборудования 110 кВ в количестве:  
Трансформатор ТДН 16000/110/6 – 2 шт.  
Масляный выключатель У-110-2000-50 У1 – 2 шт.  
Разъединитель РПНЗ 3-2-110 У- 4 шт.  
Разрядник вентильный – 8 шт.  
Произведен отбор масла из высоковольтных аппаратов с последующим его анализом на соответствие химического состава и пробивного напряжения. Замерены временные характеристики.  
Произведен текущий ремонт РЗА в объеме «Профконтроль».
3. НАО «Корд» произведены испытания следующего вида оборудования:
  1. ТП-2 Вводная ячейка 6 кВ ТЭЦ-1 ф. 36 – ВВ испытания
  2. ТП-4 Вводная ячейка 6 кВ ТЭЦ-1 ф. 69 – ВВ испытания
  3. ТП-1 Трансформатор Т-3(ТМ-1000) – профилактические испытания.
  4. Испытание КЛ 6 кВ ТЭЦ-1 –ТП-2 – профилактические испытания.

Главный энергетик  
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»



В.С. Муратов