

Директору
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
С.В. Мандрону
Главного энергетика
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»
В.С. Муратова

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что в сентябре 2016 года были выполнены текущие ремонты на следующих объектах:

1. ОАО «Домостроительный комбинат» текущий ремонт(ТР) трансформаторов ТМ-560 – 2 шт. Произведена ревизия вводной ВВ ячейки 6кВ ТП-1. Произведена покраска ворот трансформаторных камер ТП-1, восстановлены предупреждающие надписи.
2. ИП Шутов А.В. ТП-269 текущий ремонт(ТР) трансформатора ТМ-630 – 1 шт. Произведено укомплектование РУ 6 кВ плакатами безопасности, средствами защиты, согласно ПТЭЭСС, восстановлено внутреннее освещение РУ 6 кВ, произведена покраска ворот трансформаторных камер.
3. ИП Шутов А.В. ТП-315 текущий ремонт(ТР) трансформатора ТСЗА-400 – 1 шт. Произведено укомплектование РУ 6 кВ плакатами безопасности, средствами защиты, согласно ПТЭЭСС, произведена покраска ворот трансформаторной камеры, проведены хозяйственные работы.
4. ИП Мухин Е.Д. ТП-1023 текущий ремонт(ТР) трансформаторов ТСЗ-1000 – 2 шт. Произведено укомплектование РУ 6 кВ плакатами безопасности, средствами защиты, согласно ПТЭЭСС, произведена уборка трансформаторных камер, проведены хозяйственные работы.

Главный энергетик
ООО «ТехПромЭксперт-Ярославль»



В.С. Муратов